

安全评价项目网上公开表

项目名称	龙川县细坳镇福兴加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2022年9月15日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2022年3月28日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>龙川县细坳镇福兴加油站位于龙川县细坳镇细坳街坳背，成立于2008年11月27日；法定代表人：傅润琪；主要负责人为傅润琪；统一社会信用代码为91441622682443289M；经营范围：柴油、汽油、煤油零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。</p> <p>该加油站已于2005年12月29日取得龙川县公安消防大队出具的《建设工程消防验收意见书》，证书号：龙公消验字[2005]第28号。</p> <p>该加油站已于2021年4月17日获得由河源市发展和改革局颁发的《成品油零售经营批准证书》(编号：油零售证书第44P60178号)，批准经营范围和方式为： *汽油*柴油*煤油*零售业务，有效期：2021年4月17日至2026年4月17日。</p> <p>该加油站持有2019年11月6日核发的《危险化学品经营许可证》(粤河危化经字[2019]0040)，有效期为2019年11月6日至2022年11月5日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃] (备注：二级加油站，其中汽油罐25m³×2个，汽油罐35m³×1个，柴油罐35m³×1个)。现即将到期，须办理延期换证。</p> <p>该加油站占地面积为1500m²，该加油站主要建构筑物包括埋地罐区、罩棚(加油区)、综合楼和站房。埋地罐区设在该加油站西北部，内含4个埋地卧式储罐，储罐分别为2个25m³的92#汽油罐，1个35m³的95#汽油罐，1个35m³的0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为102.5m³。油罐总容积90m³<V≤150m³，且汽油罐单罐容积V≤50m³，柴油罐单罐容积V≤50m³。</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9规定，该加油站属于二级站。该加油站配备卸油油气回收系统。</p> <p>该加油站现有人员7人，其中主要负责人1人，安全管理人员2人。该加油站主要负责人、安全管理人员均已参加相应的培训并考核合格。</p> <p>该加油站在经营管理上，针对自身经营特点制定了安全生产责任制与岗位职责、安全管理制度、岗位安全操作规程及生产安全事故应急预案等。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>龙川县细坳镇福兴加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。</p>			

龙川县细坳镇福兴加油站现场勘察影像：

