

安全评价项目网上公开表

项目名称	肇庆德能能源有限公司肇庆德能加油站新建项目安全设施竣工验收评价报告	报告提交时间	2022年12月4日
现场勘察人员	赵飞云、熊昆	现场勘察时间	2022年11月08日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	熊昆、肖云玲、林文海、劳业来
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>该公司已取得肇庆市发展和改革局核发《关于端州区序号8编码8加油站规划点规划确认延期的函》（肇发改能源函[2021]53号）、肇庆市端州区发展和改革局核发的《广东省企业投资项目备案证》（项目代码：2018-441202-52-03-821365）、肇庆市自然资源局核发的《建设用地规划许可证》（地字第441202202201022号）等证照文书，该公司在端州区16区肇庆大道北、玳西路西建设肇庆德能加油站（以下简称“该加油站”）。</p> <p>该加油站建设主要内容有：在加油站中部罩棚下新建承重罐区，设1个30m³ SF 双层汽油油罐，2个50m³ SF 双层汽油油罐，1个40m³ SF 双层柴油油罐；加油管道选用双层防渗热塑性管道，设置卸油油气回收系统及分散式加油油气回收系统；新建罩棚一座，高6.4m，占地面积471.6 m²，罩棚下设置4台6枪加油机；新建1层站房一座，占地面积141.9 m²；新建截油沟，新建隔油池一座，新设含油污水排水管线。</p> <p>该公司于2022年4月13日取得端州区应急管理局核发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（端应急危化项目安全条件审查[2022]1号），于2022年4月26日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（端应急危化项目安全设施设计审查[2022]1号），该加油站于2022年4月27日开始动工，2022年10月10日竣工，根据关于《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令45号，根据安监总局令79号修正）的要求，该项目应进行安全验收评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>肇庆德能能源有限公司肇庆德能加油站新建项目安全设施做到与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。因此，该建设项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令55号，根据国家安全生产监督管理总局令79号修正）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全验收条件。</p>			

现场勘察影像：

