

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东韶关乐昌三拱桥加油站改建项目安全评价报告	报告提交时间	2022 年 12 月 12 日
现场勘查人员	刘彩、赵飞云	现场勘查时间	2022 年 8 月 13 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	刘彩	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	刘彩、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东韶关乐昌三拱桥加油站拟在韶关市乐昌市坪石镇三拱桥重建加油站（以下简称为“三拱桥加油站”），拟改建的加油站取得了企业名称自主申报告知书。</p> <p>拟建设的三拱桥加油站主要从事汽油、柴油的零售业务，其销售的汽油已列入《危险化学品目录》（2015 版）内，柴油列入危险化学品目录，2023 年 1 月 1 日实施。三拱桥加油站拟设置 2 个 30m³（汽油）和 1 个 30m³（柴油）的双层埋地油罐，设置 2 台 4 枪加油机（共 8 支加油枪），三拱桥加油站属于三级加油站。</p> <p>因该加油站为改建项目，为贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令（2021）第八十八号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 45 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正)对危险化学品建设项目安全许可的相关要求，进一步落实建设项目安全设施“三同时”，中国石化销售股份有限公司广东韶关乐昌三拱桥加油站委托广东劳安职业安全事务有限公司对其加油站项目进行安全评价工作。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东韶关乐昌三拱桥加油站安全评价报告是根据该项目在可行性研究阶段提供的相关资料，结合国家现行有关安全生产的法律法规、标准、规章及规范，运用多种安全评价方法，定性、定量分析该改建项目可能存在的各种危险、有害因素及其危险、危害程度，对加油站等系统、各类事故的防范提出了安全对策措施及建议。企业在设计、施工和设备安装调试过程中采取完善的安全卫生措施，其安全条件符合国家和地方相关安全法律法规、标准和规范的要求，其风险能控制在可接受的程度，符合安全条件的要求。</p>			

三拱桥加油站现场勘察影像：

