

安全评价项目网上公开表

项目名称	肇庆市高要区中油油站经营有限公司德庆龙江加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2023年3月16日
现场勘查人员	曾宪雄、熊昆	现场勘查时间	2022年12月28日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	曾宪雄	项目组成员	熊昆、肖云玲、林文海、劳业来、赵飞云
报告编制人	曾宪雄、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

项目简介

(1) 项目情况

肇庆市高要区中油油站经营有限公司德庆龙江加油站[以下简称“该加油站”]位于德庆县悦城镇顶底村，成立于2003年12月01日，经德庆县市场监督管理局登记，统一社会信用代码：914412267564838824，负责人：成喜庆，公司类型：有限责任公司分公司（国有控股），主要从事汽油、柴油等零售经营业务，持有成品油零售经营批准证书（油零售证书第44H40375号），有效期至2027年6月24日，该加油站已于2020年4月30日取得了《危险化学品经营许可证》（粤肇德安经字（2020）0009号），有效期至2023年4月29日，许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）***（备注：二级加油站，其中汽油罐 $30\text{m}^3 \times 2$ 个，柴油罐 $50\text{m}^3 \times 2$ 个）***。

根据油站油品市场经营的情况，该加油站经营的汽油和柴油量的社会需求较之前明显下降，为节省运营成本，该加油站拟对原2个 50m^3 的柴油罐进行注水作闲置停用处理，同时将原来一个 30m^3 的汽油罐变更为柴油罐；本加油站原有2个柴油罐（ $50\text{m}^3 \times 2$ ）和2个汽油罐（ $30\text{m}^3 \times 2$ ），柴油折半后合计总容积 110m^3 ，属于二级加油站；变更后该加油站油品储存改为设1个柴油罐（ $30\text{m}^3 \times 1$ ）和1个汽油罐（ $30\text{m}^3 \times 1$ ），柴油折半后合计总容积降低为 45m^3 ，该加油站等级由原来的二级加油站变为三级加油站。该加油站加油罩棚下原设置有6台加油机，自上次取证以来只使用2台4枪加油机，其他4台加油机已停用，该加油站对已停用的4台加油机均作闲置停用处理。结合该加油站的实际情况，根据肇庆市住房和城乡建设局出具的《肇庆市住房和城乡建设局关于咨询加油站储油罐品种调整办理消防手续的复函》，该加油站调整油品储存无需重新申报消防设计审查、验收，原取得的消防验收意见书仍适用，因此无需重新办理消防验收手续。

该加油站《危险化学品经营许可证》即将到期，根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据国家安全生产监督管理总局令第79号修正）的规定，须办理危险化学品经营许可证延期换证，该加油站在申请办理《危险化学品经营许可证》延期换证的同时，一并申请变更油品储存事项。

(2) 项目评价结论

肇庆市高要区中油油站经营有限公司德庆龙江加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（主席令第八十八号，2021年）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律法规、规章和标准规范的相关要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。

肇庆市高要区中油油站经营有限公司德庆龙江加油站现场勘察影像：

