

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳坑梓加油站安全现状评价	报告提交时间	2023 年 11 月 1 日
现场勘查人员	劳业来	现场勘查时间	2023 年 10 月 25 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	罗欣然、赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、罗欣然	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>该加油站营业场所位于深圳市坪山区坑梓街道秀新社区坪山大道 6244 号 101，使用权面积 2000 m<sup>2</sup>，成立日期：1993 年 05 月 20 日，经深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440300731091399D，负责人：辛鹏飞，类型：分公司，主要负责人、安全管理人员均经过培训，并经考试取得了安全生产知识和管理能力考核合格证，有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的生产安全事故应急预案。该加油站持有《危险化学品经营许可证》（深应急危化经油字〔2023〕215 号），有效期限：2021 年 12 月 09 日至 2024 年 12 月 08 日，许可范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：汽油罐 30m<sup>3</sup>×2 个，柴油罐 30m<sup>3</sup>×2 个）***。因该加油站经营发展需要，现将停用 1 号 0#柴油罐。</p> <p>该加油站设置有 4 个储罐，其中埋地汽油罐 30m<sup>3</sup>×2 个，埋地柴油罐 30m<sup>3</sup>×2 个（其中 1 号 0#柴油罐已停用），设置有 6 台 4 枪加油机，共有 24 支加油枪，油罐总容积 75m<sup>3</sup>（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 的划分，该加油站属三级加油站。</p> <p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳坑梓加油站停用 1 号 0#柴油罐后，其安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律法规、标准的要求，具备安全条件和安全生产条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东深圳坑梓加油站现场勘查现场照片

