

安全评价项目网上公开表

项目名称	广东通驿高速公路服务区有限公司云岩服务区东区加油站安全现状评价	报告提交时间	2024年1月5日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023年11月15日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>广东通驿高速公路服务区有限公司云岩服务区东区加油站（以下简称“云岩东加油站”或“该加油站”）位于乐昌市云岩镇开封管理区云岩服务区东区，成立于2023年09月12日；负责人：陈亮；统一社会信用代码为91440281MACWY0EJ8C；经营范围：许可项目：成品油零售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；日用百货销售；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>该加油站于2003年3月31日取得广东省韶关市公安局出具的《建筑工程消防验收意见书》，证书号：韶公消验[2003]第035号。</p> <p>该加油站持有《危险化学品经营许可证》（粤韶危化经字〔2020〕000099），有效期为2020年10月26日至2023年10月25日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，其中汽油罐30m³×1个，柴油罐50m³×1个）。</p> <p>该加油站占地面积为4000m²，该加油站主要构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）和站房。埋地罐区设在该加油站西北侧，设置4个埋地卧式储罐，分别为1个30m³的95#汽油罐，1个50m³的0#柴油罐，2个停用油罐，柴油折半后算出总罐容为55m³。油罐总容积V≤90m³，且汽油罐单罐容积V≤30m³，柴油罐单罐容积V≤50m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定，该加油站属于三级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>广东通驿高速公路服务区有限公司云岩服务区东区加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证的安全条件。</p>			

广东通驿高速公路服务区有限公司云岩服务区东区加油站

现场勘察照片：

