

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	佛冈源健加油站有限公司安全现状评价	报告提交时间	2024年1月12日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023年9月5日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>该加油站位于佛冈县水头镇王田村委会办公楼对面，成立于2023年2月23日；法定代表人：张景明；统一社会信用代码为91441821MACAK4DT8N；经营范围：汽油、柴油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p> <p>该加油站已于2023年2月28日取得清远市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤清安经字〔2021〕404号），有效期2018年8月3日至2021年8月2日，有效期延续至2024年8月2日，许可经营范围：汽油（1630）、柴油（1674）（备注：三级加油站，其中汽油罐30m<sup>3</sup>×2个，柴油罐50m<sup>3</sup>×1个）。</p> <p>该加油站已于2023年03月30日取得清远市发展与改革局颁发的《成品油零售经营批准证书》（油零售证书44R61569号），有效期2023年03月30日至2028年03月29日。</p> <p>该加油站持有由佛冈县公安消防大队核发的《建筑工程消防验收意见书》（佛公消验[2004]第025号）。</p> <p>该加油站占地面积为2504.56m<sup>2</sup>，该加油站主要建构物包括埋地罐区、罩棚（加油区）和站房。埋地罐区设在站房东面，内含3个埋地卧式储罐，分别为1个30m<sup>3</sup>的92#汽油罐，1个30m<sup>3</sup>的95#汽油罐，1个50m<sup>3</sup>的0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为85m<sup>3</sup>。油罐总容积V≤90m<sup>3</sup>，且汽油罐单罐容积V≤30m<sup>3</sup>，柴油罐单罐容积V≤50m<sup>3</sup>。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定，该加油站属于三级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>佛冈源健加油站有限公司的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件。</p>			

佛冈源健加油站有限公司现场勘察照片：

