

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东吉隆加油站安全现状评价	报告提交时间	2024年6月26日
现场勘查人员	劳业来、罗欣然	现场勘查时间	2024年4月17日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	罗欣然、田成林、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、罗欣然	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东吉隆加油站，成立于2002年07月05日，已取得由惠东县市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：914413238961839102），负责人李国常，经营场所：惠东县吉隆镇坳顶；企业类型：分公司；营业期限：长期。</p> <p>该加油站已于2012年1月13日取得惠东县公安消防大队出具的《建设工程消防验收意见书》，证书号：惠东公消验[2012]第0007号。</p> <p>该加油站已获得由惠州市能源和重点项目局颁发的《成品油零售经营批准证书》（编号：油零售证书第44L10207号），批准经营范围和方式为：汽油、柴油、煤油零售业务，有效期：2022年11月29日至2027年11月28日。</p> <p>该加油站因期限内更改法人于2023年03月27日重新核发《危险化学品经营许可证》（惠东应经（2022）000027），经营方式为：带有储存设施经营（无自助加油业务）；许可范围：汽油、柴油（备注：二级加油站，其中汽油罐30m³×3个、柴油罐30m³×1个）；证书有效期延续至2024年8月15日。</p> <p>该加油站设置有4个储罐，其中埋地汽油罐30m³×3个，埋地柴油罐30m³×1个，设置有3台4枪加油机和3台6枪加油机，共有30支加油枪，油罐总容积105m³（柴油罐容积折半计入总容积），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中3.0.9的划分，该加油站属二级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东吉隆加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第八十八号，2021年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令 第591号，第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令 第55号，根据国家安全生产监督管理总局令 第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156—2021）等相关法律法规和标准规范的要求，符合换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东吉隆加油站现场照片

